

نموذج التقييم الكمي لمدرجات وقاعات الكلية

كلية: التكنولوجيا والتنمية جامعة : الزقازيق تاريخ التقييم : ٢٠٢١/٣/١٦

عدد قاعات المحاضرات (المدرجات) : ٥ مدرجات*

قاعات المحاضرات	مدرج ١	مدرج ٢	مدرج ٣	مدرج ٤	مدرج ب
المكان	مبنى الشعبة الزراعية / الدور الثاني	مبنى الشعبة الزراعية / الدور الثاني	مبنى الشعبة الزراعية / الدور الثالث	مبنى الشعبة الزراعية / الدور الثالث	مبنى الشعبة الصناعية سابقاً/ الدور الثاني
المساحة الأرضية والسعة العددية	15.9×9.70 م	15.9×9.70 م	15.9×9.70 م	15.9×9.70 م	38×19.7
	٣٠٠ طالب	٣٠٠ طالب	٣٠٠ طالب	٣٠٠ طالب	٩٠٠ طالب
النوافذ والأبواب	٨ نوافذ (٢ ثابت/٢ متحرك)	٨ نوافذ (٢ ثابت/٢ متحرك)	٨ نوافذ (٢ ثابت/٢ متحرك)	٨ نوافذ (٢ ثابت/٢ متحرك)	١٢ نافذه (٢ ثابت/٢ متحرك)
	٤ أبواب	٤ أبواب	٤ أبواب	٤ أبواب	٤ أبواب
التجهيزات	تم استكمال صيانة و تجهيز للمدرج طبقاً لمشروع الفاعلية التعليمية	توافر تهوية مناسبة	توافر تهوية مناسبة	توافر تهوية مناسبة	توافر تهوية مناسبة
		٧ مراوح سقف	٧ مراوح سقف	٧ مراوح سقف	١٥ مروحة سقف منهم ٣ لا تعمل
		١٦٠ لمبة	١٦٠ لمبة	١٦٠ لمبة	٢٤٠ لمبة / ١٠ فقط تعمل
		١ داتا شو+ شاشة عرض	١ داتا شو+ شاشة عرض	١ داتا شو+ شاشة عرض	١ داتا شو+ شاشة عرض
		١ سبورة خضراء (طباشير)	١ سبورة خضراء (طباشير)	١ سبورة خضراء (طباشير)	١ سبورة خضراء (طباشير)
		١ سبورة بيضاء (قلم)	١ سبورة بيضاء (قلم)	١ سبورة بيضاء (قلم)	١ سبورة بيضاء (قلم)
		١ سماعة	١ سماعة	١ سماعة	٨ سماعات
		كرسي + ديسك للمحاضر	كرسي + ديسك للمحاضر	كرسي + ديسك للمحاضر	كرسي + ديسك للمحاضر
		عدد البيئات ٢×١٦ صف	عدد البيئات ٢×١٦ صف	عدد البيئات ٢×١٦ صف	عدد البيئات ٣×٣٠ صفوف
		لا يوجد شبكة أنترنت	لا يوجد شبكة أنترنت	لا يوجد شبكة أنترنت	لا يوجد شبكة أنترنت
		لوحة للكهرباء	لوحة للكهرباء	لوحة للكهرباء	لوحة للكهرباء

تجهيزات الاحتياجات الخاصة	ذوي	لا توجد	لا توجد	لا توجد	لا توجد
الأمن والسلامة		عدد ١ طفاية حريق	عدد ١ طفاية حريق	عدد ١ طفاية حريق	عدد ١ طفاية حريق
العمالة		عامل واحد	عامل واحد	عامل واحد	عامل واحد

* ملاحظة: كان للكلية مدرج كبير سعة ٩٠٠ طالب وهو مدرج (أ) بمبنى شعبة العلوم المالية والإدارية سابقاً وتم تجديده بالكامل من خلال مشروع الفاعلية التعليمية وبعد الإنتهاء أصدر السيد أ.د./ رئيس الجامعة قراراً بإخلاء المبنى وتسليمه لكلية علوم الإعاقة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٤.

قاعات التدريس بمبنى شعبة العلوم المالية والإدارية الجديد وإدارة الكلية (٦ قاعات)

قاعات المحاضرات	قاعة ٣١	قاعة ٣٢	قاعة ٣٣	قاعة ٣٤	قاعة ٣٦	قاعة ٣٧
المكان	مبنى إدارة الكلية/ الدور الثاني	مبنى إدارة الكلية/ الدور الثاني	مبنى إدارة الكلية/ الدور الثاني	مبنى إدارة الكلية/ الدور الثالث	مبنى إدارة الكلية/ الدور الثالث	مبنى إدارة الكلية/ الدور الثالث
المساحة الأرضية والسعة العديدة	٩.70× م 15.9 م	٩.70× م 15.9 م	٩.70× م 15.9 م	٩.70× م 15.9 م	٩.70× م 15.9 م	٩.70× م 15.9 م
النوافذ والأبواب	٤ نافذه (٢ ثابت/٢ متحرك) ٢ باب	٤ نافذه (٢ ثابت/٢ متحرك) ١ باب	٤ نافذه (٢ ثابت/٢ متحرك) ٢ باب	٤ نافذه (٢ ثابت/٢ متحرك) ٢ باب	٤ نافذه (٢ ثابت/٢ متحرك) ١ باب	٤ نافذه (٢ ثابت/٢ متحرك) ٢ باب
التجهيزات	توافر تهوية مناسبة ١ مروحة سقف	توافر تهوية مناسبة ٣ مروحة سقف	توافر تهوية مناسبة ١ مروحة سقف	توافر تهوية مناسبة ٢ مروحة سقف	توافر تهوية مناسبة ٢ مروحة سقف	توافر تهوية مناسبة ٢ مروحة سقف
	٣٢ لمبة	٢٤ لمبة	٣٢ لمبة	٣٢ لمبة	٢٤ لمبة	٣٢ لمبة
	لا يوجد داتا شو+ شاشة	لا يوجد داتا شو+ شاشة	لا يوجد داتا شو+ شاشة	١ داتا شو+ شاشة	١ داتا شو+ شاشة	لا يوجد داتا شو+ شاشة
	١ سبورة خضراء (طباشير)	١ سبورة خضراء (طباشير)	١ سبورة خضراء (طباشير)	١ سبورة خضراء (طباشير)	١ سبورة خضراء (طباشير)	١ سبورة خضراء (طباشير)
	١ سبورة بيضاء (قلم)	١ سبورة بيضاء (قلم)	١ سبورة بيضاء (قلم)	لا يوجد	لا يوجد	١ سبورة بيضاء (قلم)
	لا يوجد سماعات	لا يوجد سماعات	لا يوجد سماعات	لا يوجد سماعات	لا يوجد سماعات	لا يوجد سماعات
	كرسي +	كرسي +	كرسي +	كرسي + ديسك	كرسي +	كرسي +

ديسك للمحاضر	ديسك للمحاضر	ديسك للمحاضر	ديسك للمحاضر	ديسك للمحاضر	ديسك للمحاضر	تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة
عدد البينجات 12×1 صف	عدد البينجات 12×1 صف	عدد البينجات 12×1 صف	عدد البينجات 12×1 صف	عدد البينجات 12×1 صف	عدد البينجات 12×1 صف	
لا يوجد شبكة أنترنت	لا يوجد شبكة أنترنت	لا يوجد شبكة أنترنت	لا يوجد شبكة أنترنت	لا يوجد شبكة أنترنت	لا يوجد شبكة أنترنت	
لوحة كهرباء للدور			لوحة كهرباء للدور			
لا توجد	لا توجد	لا توجد	لا توجد	لا توجد	لا توجد	الأمّن والسلامة
عدد ١ طفاية حريق للدور			عدد ١ طفاية حريق للدور			العمالة
عدد ١ عاملة			عدد ١ عاملة			

نموذج تقييم مدى إستيفاء معايير ملائمة مساحات وتجهيزات المباني

الجامعة : الزقازيق الكلية : التكنولوجيا والتنمية تاريخ التقييم : ٢٠١٩/٩/٩

تم التقييم طبقا للملحق (١) بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - الإصدار الثاني أغسطس (٢٠٠٩).

١- ملانمة مساحات وتجهيزات المباني بصورة مختصرة في ضوء التقرير المقدم من الكلية:

عدد قاعات المحاضرات (المدرجات) : ٥ مدرجات

قاعات المحاضرات	مدرج ١	مدرج ٢	مدرج ٣	مدرج ٤	مدرج ب
مجالات التقييم	مستوفى/ غير مستوفى	مستوفى/ غير مستوفى	مستوفى/ غير مستوفى	مستوفى/ غير مستوفى	مستوفى/ غير مستوفى
المساحة الأرضية والسعة العديدية	جارى عمل خطة استكمال صيانة و تجهيز للمدرج	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى
النوافذ والأبواب	جارى عمل خطة استكمال صيانة و تجهيز للمدرج	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى

التجهيزات	جارى عمل خطة استكمال صيانة و تجهيز للمدرج	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى بعد عمل التعديلات
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق
الأمن والسلامة	جارى عمل خطة استكمال صيانة و تجهيز للمدرج	غير مستوفى	غير مستوفى	غير مستوفى	غير مستوفى
العمالة	جارى عمل خطة استكمال صيانة و تجهيز للمدرج	عامل واحد	مستوفى		

قاعات التدريس : ٦ قاعات بمبنى شعبة العلوم المالية والإدارية وإدارة الكلية

قاعات المحاضرات	قاعة ٣١	قاعة ٣٢	قاعة ٣٣	قاعة ٣٤	قاعة ٣٦	قاعة ٣٧
مجالات التقييم	مستوفى / غير مستوفى	مستوفى / غير مستوفى	مستوفى / غير مستوفى	مستوفى / غير مستوفى	مستوفى / غير مستوفى	مستوفى / غير مستوفى
المساحة الأرضية والسعة العديدة	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى
النوافذ والأبواب	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى
التجهيزات	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى
تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق	لا تنطبق
الأمن والسلامة	غير مستوفى	غير مستوفى	غير مستوفى	غير مستوفى	غير مستوفى	غير مستوفى
العمالة	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى	مستوفى

٢ - ملائمة مساحات وتجهيزات المباني والمرافق بصورة تفصيلية في ضوء التقرير المقدم من الكلية: تستوفي النماذج الاسترشادية للتقييم الكمي المأخوذة من ملحق (١) بدليل المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم العالي الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الإصدار الثاني أغسطس ٢٠٠٩ لكل قاعة على حده:

أولاً: قاعات المحاضرات ١- مدرج (ب) الدور الثاني مبنى الشعبة الصناعية سابقاً

درجات الاستيفاء	المؤشرات	م	مجالات التقييم
مستوفى	غير مستوفى		
√		١	المساحة الأرضية والسعة
√		٢	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.
√		٣	توافر نوافذ كافية.
√		٤	سهولة استخدام النوافذ.
√		٥	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .
√		٦	وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ.
√		٧	ملائمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.
√		٨	توافر التهوية الجيدة.
√		٩	وجود إضاءة مناسبة.
√		١٠	توافر مقعد لكل طالب.
√		١١	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.
√		١٢	القاعة مزودة بسبورة.
√		١٣	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.
√		١٤	القاعة متصلة بشبكة الانترنت.
√		١٥	وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.
√		١٦	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).
√		١٧	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.
√		١٨	نظافة القاعة.
√		١٩	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.
√		٢٠	وجود عامل خدمات لكل قاعة.

٢- مدرج (١) الدور الثاني مبنى الشعبة الزراعية

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب.	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
	√	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .	٥	
√		وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	٦	
	√	ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة.	٨	التجهيزات
	√	وجود إضاءة مناسبة.	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
√		القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
√		وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.	١٧	الأمن والسلامة
	√	نظافة القاعة.	١٨	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	١٩	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٠	

٢- مدرج (٢) الدور الثاني مبنى الشعبة الزراعية

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب.	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
	√	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .	٥	
√		وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	٦	
	√	ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة.	٨	التجهيزات
	√	وجود إضاءة مناسبة.	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
√		القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
√		وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.	١٧	الأمن والسلامة
	√	نظافة القاعة.	١٨	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	١٩	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٠	

٣- مدرج (٣) الدور الثالث مبنى الشعبة الزراعية

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب.	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
	√	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .	٥	
√		وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	٦	
	√	ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة.	٨	التجهيزات
	√	وجود إضاءة مناسبة.	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
√		القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
√		وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.	١٧	الأمن والسلامة
	√	نظافة القاعة.	١٨	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	١٩	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٠	

٤- مدرج (٤) الدور الثالث مبنى الشعبة الزراعية

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب.	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
	√	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .	٥	
√		وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	٦	
	√	ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة.	٨	التجهيزات
	√	وجود إضاءة مناسبة.	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
√		القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
√		وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.	١٧	الأمن والسلامة
	√	نظافة القاعة.	١٨	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	١٩	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٠	

٧- قاعة ٣١ الدور الثاني مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية و إدارة الكلية

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب.	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
	√	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .	٥	
√		وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ.	٦	
√		ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة.	٨	التجهيزات
√		وجود إضاءة مناسبة.	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
√		القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
√		القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
√		وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
√		وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.	١٧	الأمن والسلامة
	√	نظافة القاعة.	١٨	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	١٩	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٠	

٨- قاعة ٣٢ الدور الثاني مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية و إدارة الكلية

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب.	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
√		يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .	٥	
√		وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ.	٦	
√		ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.	٧	التجهيزات
	√	توافر التهوية الجيدة.	٨	
√		وجود إضاءة مناسبة.	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
√		القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
√		القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
√		وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
√		وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.	١٧	الأمن والسلامة
√		نظافة القاعة.	١٨	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	١٩	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٠	

٩- قاعة ٣٣ الدور الثاني مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية و إدارة الكلية

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب.	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
	√	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .	٥	
√		وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	٦	
√		ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة.	٨	التجهيزات
√		وجود إضاءة مناسبة.	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
√		القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
√		القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
√		وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.	١٧	الأمن والسلامة
√		نظافة القاعة.	١٨	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	١٩	العمالة
√		وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٠	

١٠ - قاعة ٣٤ الدور الثالث مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية و إدارة الكلية

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفى	مستوفى			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب.	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
	√	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .	٥	
√		وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	٦	
√		ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة.	٨	التجهيزات
√		وجود إضاءة مناسبة.	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
√		القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
√		وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.	١٧	الأمن والسلامة
√		نظافة القاعة.	١٨	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	١٩	العمالة
	√	وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٠	

١١ - قاعة ٣٦ الدور الثالث مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية و إدارة الكلية

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
مستوفى	غير مستوفى			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب.	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
	√	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .	٥	
√		وجود علامات تحدد اتجاهات أبواب الطوارئ.	٦	
√		ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة.	٨	التجهيزات
√		وجود إضاءة مناسبة.	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
√		القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
√		وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.	١٧	الأمن والسلامة
√		نظافة القاعة.	١٨	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	١٩	العمالة
√		وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٠	

١٢ - قاعة ٣٧ الدور الثالث مبنى شعبة العلوم المالية والإدارية و إدارة الكلية

درجات الاستيفاء		المؤشرات	م	مجالات التقييم
مستوفى	غير مستوفى			
	√	كفاية المساحة الأرضية لأعداد الطلاب.	١	المساحة الأرضية والسعة
	√	كفاية الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقاعات التدريس بالمؤسسة.	٢	
	√	توافر نوافذ كافية.	٣	النوافذ والأبواب
	√	سهولة استخدام النوافذ.	٤	
	√	يوجد عدد مخرجان (باب) علي الأقل .	٥	
√		وجود علامات تحدد إتجاهات أبواب الطوارئ.	٦	
√		ملئمة درجة الحرارة أثناء إلقاء المحاضرات.	٧	
	√	توافر التهوية الجيدة.	٨	التجهيزات
√		وجود إضاءة مناسبة.	٩	
	√	توافر مقعد لكل طالب.	١٠	
	√	توافر منضدة وكرسي للمحاضر.	١١	
	√	القاعة مزودة بسبورة.	١٢	
	√	القاعة مزودة بالوسائل السمعية والبصرية اللازمة للعملية التعليمية.	١٣	
√		القاعة متصلة بشبكة الانترنت.	١٤	
√		وجود خرائط داخل القاعة توضح مداخل ومخارج الطوارئ.	١٥	
	√	وجود مصدر دائم للكهرباء (مولد كهربائي).	١٦	
	√	وجود تجهيزات ضد الحرائق بالقرب من القاعة.	١٧	الأمن والسلامة
√		نظافة القاعة.	١٨	
	√	وجود مسئول إداري لمتابعة المحاضرات.	١٩	العمالة
√		وجود عامل خدمات لكل قاعة.	٢٠	

الملاحظات المطلوب استيفائها

م	المكان	نقاط عدم الإستيفاء	التوقيت المخطط للإستيفاء
١	مدرج ب	شبكة الإنترنت، الإنارة، ٣ مراوح لاتعمل، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة	
٢	مدرج ١	تم الإنتهاء من صيانة المدرج بالكامل	
٣	مدرج ٢	شبكة الإنترنت ، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ	
٤	مدرج ٣	شبكة الإنترنت ، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ	
٥	مدرج ٤	شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ	
٦	قاعة ٣١	شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة، الاهتمام بالوسائل العلمية البصرية والسمعية	
٧	قاعة ٣٢	شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة، الاهتمام بالوسائل العلمية البصرية والسمعية	
٨	قاعة ٣٣	شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة، الاهتمام بالوسائل العلمية البصرية والسمعية، عامل خدمات للقاعة	
٩	قاعة ٣٤	شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة	
١٠	قاعة ٣٦	شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة	
١١	قاعة ٣٧	شبكة الإنترنت، زيادة اهتمامات الأمن والسلامة، خرائط الطوارئ، ملائمة درجات الحرارة، النظافة، الاهتمام بالوسائل العلمية البصرية والسمعية، عامل خدمات للقاعة	

معايير أساسية:

١. المساحة الأرضية : ١.٢ - ١,٥ م / طالب.
٢. إجمالي مساحات قاعات المحاضرات : تستوعب من ٣٥ - ٤٠ % من مجموع طلاب الكلية.
٣. مواصفات الأبواب : تتكون من قطعتين متحركتين - تفتحان للخارج.
٤. درجة الحرارة المناسبة : (٢٠ - ٢٤ °م).
٥. توفير الإضاءة والتهوية الجيدة : (مساحة النوافذ ١٠ - ١٥ % من المساحة الأرضية).
٦. متطلبات الأمن والسلامة : خطة إخلاء/مسئول الإخلاء / مطافئ / جرادل رمال/ مصدر للمياه / خراطيم للإطفاء بحالة جيدة / جهاز إنذار ضد الحريق).

عميد الكلية

مدير عام الكلية

مدير الصيانة